www.sotec.org

INSTRUCCIONES SUSTITUCIÓN

FILTROS ORIGINALES ZEHNDER

MUY IMPORTANTE:

- *Utilice siempre repuestos originales Zehnder.*
- *En caso de duda consulte con un instalador profesional.*
- *Siga las recomendaciones del fabricante en cuanto a modelo y periodicidad del cambio de los filtros.*

SUSTITUCIÓN

Cuando se indique, deberá sustituir los filtros.
Se encuentran disponibles los siguientes métodos de indicación:

- El indicador LED de la unidad parpadea.
- El dispar de la unidad muestra el mensaje de advertencia:

CAMBIAR FILTROS AHORA.

- El dispositivo operativo puede mostrar un mensaje.

El manual del dispositivo operativo incluye más información relativa a la indicación de sustitución de filtros.
Sustituya los filtros por lo menos una vez cada seis meses.
De este modo se garantiza el confort y las condiciones sanitarias del aire y se protege a la unidad frente a la polución.
Cuando tenga que sustituir los filtros:
1. Realice el pedido de nuevos filtros.
Póngase en contacto con el instalador de la unidad para que le proporcione los filtros correctos o realice el pedido por Internet en www.sotec.org
2. Cuando lleguen los filtros abra el visor.
3. Seleccione AHORA en el mensaje de advertencia. Por razones de seguridad la unidad parará la ventilación durante la sustitución de los filtros.
4. Siga las instrucciones del display donde podrá indicar ADELANTE o ATRÁS
5 Selecciones confirmar para cerrar las instrucciones.
6. Cierre el visor:

*Para postponer un día la sustitución de filtros seleccione omitir en el mensaje

MANTENIMIENTO

Zehnder recomienda acordar un contrato de mantenimiento con una empresa experta. Algunos instaladores ofrecen un contrato de mantenimiento en el que se puede integrar el mantenimiento a realizar por el usuario. Póngase en contacto con el proveedor de la unidad para disponer de una lista de instaladores registrados en las proximidades

Componente del sistema
· Filtros
· Válvulas
· Rejillas
· Dispositivos operativos:
· Drenaje de condensación
· Inspección y limpieza del sistema

Cuando se indique, deberá sustituir los filtros. Se encuentran disponibles los siguientes métodos de indicación:

- El indicador LED de la unidad parpadea.
- El display de la unidad muestra el mensaje de advertencia: CAMBIAR FILTROS AHORA;
- El dispositivo operativo puede mostrar un mensaje.
-

El manual del dispositivo operativo incluye más información relativa a la indicación de sustitución de filtros.

Sustituya los filtros por lo menos una vez cada seis meses. De este modo se garantiza el confort y las condiciones sanitarias del aire y se protege a la unidad frente a la polución.

SOTEC
Luis Grevello

Puede contactarnos en: 618400481 info@sotec.org



Sustituya los filtros una vez cada 6 meses:
De este modo garantiza el confort y las condiciones sanitarias del aire y protege la unidad frente la polución.

La garantía quedará invalidada si se usa el equipo sin filtros o se usan piezas no originales Zehnder.